


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник
управления образования
администрации
муниципального района
«Кызылский кожуун»
О.С. Чаш-оол/
«15» июля 2022г



АНКЕТА

по определению объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Алёнушка» с.Кара-Хаак муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» с.Кара-Хаак Кызылского района

МБДОУ детский сад «Алёнушка» с.Кара-Хаак

ОГРН 1021700728796

(полное и сокращенное наименование объекта)

1. 85.11 С - дошкольное образование ОКВЭД основной

Форма собственности | Муниципальная собственность | ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Муниципальное бюджетное учреждение | ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Заведующий | Даржаа Алла Мартовна

Телефон, факс руководителя объекта | Тел. 8(913) 3457329 | Факс -----

Е-mail объекта | alonushka253@mail.ru

Юридический адрес объекта | 667907 | Республика Тыва, Кызылский район, с.Кара-Хаак, ул: Саморокова, д.4

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта | 667907 | Республика Тыва, Кызылский район, с.Кара-Хаак, ул: Саморокова, д.4

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника) | Управление образования администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва .

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | 667901 | Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул: Кирова, 2б

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Начальник управления образования Кызылского кожууна - Чаш-оол Оксана Сергеевна

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел.8(39422)92015 | Факс8(39422)92015

Е-mail руководителя вышестоящей организации | uokkrt@mail.ru

I. Территория объекта

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход в территорию	К	наличие	имеется	Оборудование специальными знаками
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждение	К,С	Не менее 90 см	1m 20 см	
	Знак доступности учреждения			имеется	установлены
	Автостоянка посетителей			имеется	
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50 м	20 м	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	К,С	Не более 12 см не менее 40см 85-90 см наличие	имеется	установлены
	Пандус: *Высота подъем *уклон	К, С	НД – не более 1:10 0,8м НД-не более 1/12	имеется	установлены
	Поручни с двух сторон: • На высоте	К,С	70см 85-95см	имеется	установлены

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		норматив не установлен	6см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	180x220см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	имеется	установлены
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	имеется	Покрыта
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	установлен
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	имеется	установлен
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	имеется	установлены
	Пандус наружный			имеется	
	Ширина марша	К	не менее 100 см	150см	
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	0,18см	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием 	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	70-90см	установлены
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	Имеется (цемент, жидкая резина, ковролин)	покрыты
	Двери распашные (Р): <ul style="list-style-type: none"> • ширина проема в свету • высота порога наружного 	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 110 см 0,08см	

*Примечание:

- Принятые сокращения категорий инвалидов:
 - К - инвалиды-колясочники
 - О – инвалиды поражением опорно-двигательного аппарата
 - С – инвалиды с поражением зрения
 - Г – инвалиды с поражением слуха
- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив», остальные нормативы являются рекомендательными.
- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестницы, путей движения и т.д.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки)

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	0,9 см	Нет возможности
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	100см	Нет возможности

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание,
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок				
	Высота рабочей	К	80-110 см		
	Габариты зоны	К	не менее		
	Обслуживание в кабинете				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	85 см	Реконструкции не подлежит
	Габариты зоны	О	не менее 120	-	Нет возможности
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	-	Нет возможности

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание,
1	2	3	4	5	6
	Стол с высотой рабочей	К, О	60-80 см	60-80 см	
	Обслуживание с перемещением по маршруту				
	Ширина полосы	К, О	не менее 120	имеется	
	Высота оборудования	К	80-110 см	90 см	
	Зал (музыкальный,	К, О		имеется	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	90 см	Нет возможности для реконструкции

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	имеется	установлен
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90см	
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина и ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие		Установлен
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты	К, О К К	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее	1ед. 110см	Установлен

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии и нормативу: установка, создание, ремонт
1	2	3	4	5	6
	(минимальные глубина ширина) <ul style="list-style-type: none"> • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) 	К, О К О	180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	имеется	установлен

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание,
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства	С	наличие	имеются	установлен
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5	имеются	Установлен в соответствии
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее	имеется	Установлен в соответствии с нормой

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание,
1	2	3	4	5	6
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка помещений приема со стороны ручки • на поручнях • санитарно-бытовых помещениях 	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	имеется	Установлены

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

Территория объекта: * установить знак доступности при входе в здание;
 * установить указатели направления движения на пути к главному входу в здание; Срок: до 15 июля 2022г

Входная группа: устроить нескользкое покрытие; Срок до 15 июля 2022г

Пути движения:

* устроить рельефную (тактильную) полосу перед маршем на лестнице;
 * окрасить контрастной окраской крайние ступени;
Срок: до 15 июля 2022г

Зона оказания услуги:

- * Обеспечить визуальные средства для инвалидов категории С;
 - * Обеспечить индивидуальное сопровождение по мере необходимости
 - * Установить поручни с двух сторон с не травмирующим окончаниями на входной группе и пути передвижения;
 - * установка кнопки экстренного вызова
 - * создать развивающую среду;
 - * установить при входе в ДОО вывеску с названием организации, выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- Срок: до 15 июля 2022 г

Санитарно- бытовые помещения:

- * установить знак доступности помещения санузла;
- * устроить тактильную направляющую полосу к кабине;

Срок: до 01 августа 2022 г

Средства информации и коммуникации на объекте:

- *установить указатели, пиктограммы.
- *Разместить средства информации и коммуникации на объекте

Срок: до 01 августа 2022г

Председатель комиссии по обследованию объекта:

Начальник управления образования
администрации МР «Кызылский кожуун»: О.С. Чаш-оол /О.С. Чаш-оол/

Члены комиссии:

Начальник отдела ПКД и МТО УО Т.О. / /Тугартос С.С.
Инженер УО Д.О. / /Модина Т.Т.
Методист УО С.О. / /Модина А.А.

Руководитель объекта
заведующий А.М. Даржаа /А.М.Даржаа /
(подпись)

« 25 » июля 2022 года